

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА

п.к. 9250 гр. Дългопол, ул.Г. Димитров,105; тел.0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35
e-mail: obshina@dalgopol.org

РЕШЕНИЕ

№ 1111/22.12.2020 г.

ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ

НА ВОДЕН ОБЕКТ №1/02.04.2018 г.

Подписаният ГЕОРГИ КИРОВ ГЕОРГИЕВ – Кмет на община Дългопол на основание чл.52, ал.1, т.3, буква “б” и чл. 78, ал.2, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква “б” от Закона за водите и в съответствие с Наредба за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 352 от 14.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г. и Решение 18-11 от протокол № 18/22.12.2020 г. на Общински съвет - Дългопол.

РЕШИХ:

Продължавам срока на действие на Разрешително №1/02.04.2018 г. за ползване на воден обект както следва:

I. В раздел „Срок на действие на разрешителното“, крайният срок се изменя както следва:

Краен: до издаване на разрешение за ползване от РДНСК- Варна.

II. В останалата си част разрешителното и приложението към него остават непроменени.

Титуляр на разрешителното:	ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
Седалище и адрес на управление:	ГР. ДЪЛГОПОЛ, УЛ. „ Г. ДИМИТРОВ” 105
Единен идентификационен код:	000093524
Цел на ползването:	Изграждане на канализационна мрежа в гр. Дългопол, общ. Дългопол – Канализацията по ул.„Здр.Бомбов” пресича дерето в съседство на ул.”Тодор Илиев”.
Воден обект:	Имот 24565.502.2064 с площ 0,650 дка, НТП „Дере”
Код на водното тяло:	BG2KA578R003

Място на използване на водния обект:	Географски координати на пресечната точка на дъре: с.ш. 43° 2'56.25" и.д. 27°20'8.02"
Административно териториална единица-ЕКАТТЕ	Гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна 24565
Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:	Пресичането на дърето ще стане под нивото на корекцията. Канализационната тръба ще се постави в стоманобетонов кожух. (Пресичането на корекцията ще стане изкопно. Безизкопни технологии са неприложими поради факта че няма къде да се разположат машините на хоризонталната сонда. А също и се очаква появата на бетон по трасето на сондата.) Разваленият участък от корекцията ще бъде възстановен.
Проектни параметри на използването:	Преминаване на канализационен клон-канализационна тръба в стоманобетонов кожух-тръба Dn 315 за Sn8; наклон i=0.4%.
Срок на действие на разрешителното:	Начален: От влизане в сила на разрешителното Краен: до издаване на разрешение за ползване от РДНСК- Варна.
Такса за ползване на воден обект:	Не се дължи.
Контролиращ орган:	Кмета на Община Дългопол.
Условия, при които се предоставя правото на ползване:	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното.

Настоящото решение е неразделна част от Разрешително № 1/02.04.2018 г. за ползване на воден обект.

РАЗПОРЕЖДАМ:

Предварително изпълнение на решението на основание чл. 60 ал. 1 от Административно процесуалния кодекс за защита на особено важни обществени интереси, какъвто е осигуряване на достъп на населението до канализационна мрежа и приключване на възложените дейности в срок без налагане на санкции от страна на финансиращия орган.

Съгл. чл. 60, ал. 5 и 6 от АПК предварителното изпълнение на решението може да се обжалва пред ВАС в 3-дневен срок от съобщаването му, чрез кмета на общината, като обжалването не спира изпълнението.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Дългопол